

Fos-sur-Mer
10 juillet 2015

DREAL PACA

**Unité territoriale
des Bouches-du-Rhône**

CSS EVERE

**Bilan des actions de
l'inspection**

Ressources, territoires et habitats
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et Mer

**Présent
pour
l'avenir**



Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

www.developpement-durable.gouv.fr

ACTES ADMINISTRATIFS PRIS EN 2014

- Arrêté autorisant la mise en service du centre de tri primaire provisoire en date du 15 octobre 2014
 - Annexe 1 prescriptions liées aux modifications temporaires d'exploitation
 - Annexe 2 prescriptions liées aux modifications d'exploitation définitives
 - Garanties financières
 - Renforcement des mesures de sécurité
 - Protections des salles de contrôle
 - Désenfumage
 - Bandes transporteuses
 - Détection incendie
 - Moyens incendie
 - Fréquence surveillance renforcée

BILAN DES INSPECTIONS REALISEES PAR LA DREAL

- **18 février 2014**

- Suivi de l'arrêté d'urgence du 22 novembre 2013 (traitement des déchets, moyens de lutte incendie, surveillance environnementale)
- Valorisation des boues de Marseille
- État de vidange des digesteurs
- Avancement du projet de tri provisoire
- **Aucun écart réglementaire / 8 remarques (moyens de secours essentiellement)**

- **11 juillet 2014**

- Suivi de l'arrêté d'urgence du 22 novembre 2013 (moyens incendie installés, vidange des fosses 1 et 2)
- Curage des bassins et de la lagune de récupération des eaux d'extinction
- Gestion des déchets (quantités reçues depuis début 2014 / redirections)
- Chantier de reconstruction + projet de tri primaire provisoire
- Tierce expertise INERIS
- Divers (mâchefers, boues de la STEP de Marseille, ...)
- **Aucun écart réglementaire / 6 remarques (moyens de lutte, reconstruction, reporting à la DREAL...)**

BILAN DES INSPECTIONS REALISEES PAR LA DREAL

- **23 janvier 2015**

- Avancement du chantier de reconstruction
- Remise en service / prévention des risques accidentels sur les installations de réception / stockage des boues
- Maturation / valorisation des mâchefers
- **Aucun écart réglementaire / 11 remarques (silos de boues, marquages, procédures d'intervention sur les silos, rapports de vérification, formation ATEX...)**

- **7 avril 2015**

- Installations de traitement des fumées d'incinération (fonctionnement, présentation du dispositif de surveillance en continu, durées maximales de dépassement des VLE, durée maximale de dysfonctionnement des installations de mesures respect des procédures d'assurances qualité, maintenance préventive)
- Divers (reconstruction, ...)
- **Aucun écart réglementaire / 4 remarques (consommations d'eau, analyse des charbons actifs, application guide FNADE)**

BILAN DES INSPECTIONS REALISEES PAR LA DREAL

- **29 avril 2015**
 - Suite à incendie dans le local des boues de STEP
 - Deux écarts réglementaires (non identification de dépassement de seuil de déclenchement d'inertage dans les silos, modification des seuils d'asservissement de l'inertage vis à vis du taux de CO sans validation de la direction) / 11 remarques (procédure de gestion de l'installation de stockage et de transport des granulés de boues, suivi de l'incident...)
- L'ensemble des constats est disponible sur le site :
http://www.installationsclassees-paca.fr/paca_inspection/inspection.php?id=site&dep=&com1=&site=evere

Merci pour votre attention.

