

**Commission de Suivi de Site**

*6 décembre 2018*

**BILAN - 1<sup>er</sup> semestre 2018**

**EVÈNEMENTS MARQUANTS  
(Incidents / accidents)**





# Incident

**Pour rappel (incident déjà présenté lors de la CSS du 11 juillet 2018) :**

Dégagement de fumée dans le bâtiment de tri primaire - 7 avril 2018

Description :

Le samedi 07/04/18 matin, dans le bâtiment de tri primaire des déchets, un dégagement de fumée a été identifié au niveau d'un stock de métaux (métaux ferreux extraits des déchets).

Mesures prises :

- Intervention des équipes d'exploitation avec les lances RIA et appel des pompiers
- Etalage du tas de métaux par un opérateur EveRé avec une pelle-pince afin d'atteindre mieux le cœur du tas
- Installation de 2 canons en complément par les pompiers + surveillance

Après la surveillance, départ des pompiers en début d'après-midi

Pour information, une fiche GP a été envoyée le samedi 07/04 à la DREAL, la Mairie de Fos, la Préfecture, la Sous-Préfecture et le CODIS.

Un communiqué à l'attention des membres de la CSS a été envoyé le lundi 09/04.

